

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

| 計測日 | 計測時間 | 計測場所 | 線 | 中性子線 | 風向 | 風速(m/s) |
|---------|-----------|------------|-------------|---------------|-----|---------|
| 3月11日 | 午後5時30分 | 体育館付近 | 4.9 nGy/h | - | - | - |
| | 午後5時40分 | 正門付近 | 5.6 nGy/h | - | - | - |
| | 午後5時50分 | 管理棟 | 6.4 nGy/h | - | - | - |
| | 午後6時45分 | MP - 6 | 5.6 nGy/h | - | - | - |
| | 午後7時00分 | MP - 7 | 5.7 nGy/h | - | - | - |
| | 午後7時10分 | MP - 5 | 5.5 nGy/h | - | - | - |
| | 午後7時15分 | MP - 4 | 5.9 nGy/h | - | - | - |
| | 午後7時20分 | MP - 3 | 5.9 nGy/h | - | - | - |
| | 午後7時52分 | MP - 6 | 5.7 nGy/h | - | - | - |
| | 午後8時00分 | MP - 6 | 6.0 nGy/h | - | - | - |
| | 午後8時10分 | MP - 6 | 5.9 nGy/h | - | - | - |
| | 午後8時20分 | MP - 6 | 6.7 nGy/h | - | - | - |
| | 午後9時30分 | 正門付近 | 6.2 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北東 | 0.4 |
| | 午後9時40分 | 正門付近 | 6.1 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北西 | 0.5 |
| | 午後9時50分 | 正門付近 | 6.1 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 東北東 | 0.4 |
| | 午後10時00分 | 正門付近 | 5.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北 | 0.4 |
| | 午後10時10分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 東北東 | 0.6 |
| | 午後10時20分 | 正門付近 | 6.2 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北東 | 0.5 |
| | 午後10時30分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 0.5 |
| | 午後10時40分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北 | 0.6 |
| | 午後10時50分 | 正門付近 | 5.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西 | 0.7 |
| | 午後11時00分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北 | 0.8 |
| | 午後11時10分 | 正門付近 | 6.3 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西北西 | 0.4 |
| | 午後11時20分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北 | 0.3 |
| | 午後11時40分 | 正門付近 | 6.3 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北 | 0.4 |
| | 午後11時50分 | 正門付近 | 5.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北東 | 0.4 |
| 3月12日 | 午前0時00分 | 正門付近 | 6.0 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 南東 | 0.5 |
| | 午前0時10分 | 正門 | 6.2 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北東 | 2 |
| | 午前0時20分 | 正門 | 6.5 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北東 | 1.8 |
| | 午前0時30分 | 正門 | 6.4 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 東北東 | 0.9 |
| | 午前0時40分 | 正門 | 6.3 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 東北東 | 1.1 |
| | 午前1時40分 | 正門 | 6.8 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 0.6 |
| | 午前1時50分 | 正門 | 6.6 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西南西 | 0.8 |
| | 午前2時00分 | 正門 | 6.8 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 南西 | 0.7 |
| | 午前2時10分 | 正門 | 6.4 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西南西 | 0.7 |
| | 午前2時20分 | 正門 | 6.7 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北西 | 1.0 |
| | 午前2時30分 | 正門 | 6.5 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 0.9 |
| | 午前2時40分 | 正門 | 6.6 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 1.4 |
| | 午前2時50分 | 正門 | 6.5 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 2 |
| | 午前3時00分 | 正門 | 6.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北西 | 1.7 |
| | 午前3時10分 | 正門 | 6.6 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西 | 0.9 |
| | 午前3時20分 | 正門 | 6.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西 | 1.0 |
| | 午前3時30分 | 正門 | 6.8 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西 | 0.6 |
| | 午前3時40分 | 正門 | 6.6 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西南西 | 0.5 |
| | 午前3時50分 | 正門 | 6.4 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北北西 | 0.4 |
| | 午前4時00分 | 正門 | 6.9 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 北東 | 0.5 |
| | 午前4時40分 | 正門 | 8.66 nGy/h | - | - | - |
| | 午前4時50分 | 正門 | 10.02 nGy/h | - | - | - |
| | 午前5時00分 | 正門 | 13.07 nGy/h | - | - | - |
| | 午前5時10分 | 正門 | 15.90 nGy/h | 0.001 μSv/h未満 | 西 | 0.5 |
| | 午前6時25分 | MP - 8 付近 | 1.21 μSv/h | - | - | - |
| | 午前6時30分 | 正門 | 3.29 μSv/h | 0.001 μSv/h未満 | 西南西 | 0.2 |
| | 午前6時30分 | MP - 8 付近 | 1.53 μSv/h | - | - | - |
| | 午前6時40分 | 正門 | 4.92 μSv/h | 0.001 μSv/h未満 | 西北西 | 0.7 |
| | 午前7時35分 | MP - 8 付近 | 2.47 μSv/h | - | - | - |
| | 午前7時40分 | MP - 8 付近 | 2.56 μSv/h | - | - | - |
| | 午前7時45分 | MP - 8 付近 | 2.53 μSv/h | - | - | - |
| | 午前7時50分 | 正門 | 4.97 μSv/h | 0.001 μSv/h未満 | 南 | 1.1 |
| 午前7時50分 | MP - 8 付近 | 2.50 μSv/h | - | - | - | |

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|--------------------|-----|-----|
| 午前7時55分 | MP - 8付近 | 2.50 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時00分 | MP - 8付近 | 2.42 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時00分 | 正門 | 4.89 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 0.9 |
| 午前8時05分 | MP - 8付近 | 2.43 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時10分 | 正門 | 5.08 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南西 | 0.9 |
| 午前8時15分 | MP - 8付近 | 2.40 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時20分 | 正門 | 4.77 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 1.2 |
| 午前8時20分 | MP - 8付近 | 2.37 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時25分 | MP - 8付近 | 2.38 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時30分 | MP - 8付近 | 2.36 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時35分 | MP - 8付近 | 2.40 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時40分 | 正門 | 4.56 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2 |
| 午前8時40分 | MP - 8付近 | 2.34 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時45分 | MP - 8付近 | 2.51 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前8時50分 | 正門 | 4.87 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 1.6 |
| 午前9時10分 | MP - 8付近 | 2.68 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時15分 | MP - 8付近 | 2.77 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時20分 | MP - 8付近 | 2.55 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時25分 | MP - 8付近 | 2.59 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時30分 | 正門 | 5.16 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 2.5 |
| 午前9時30分 | MP - 8付近 | 2.61 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時35分 | MP - 8付近 | 2.59 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時40分 | MP - 8付近 | 2.62 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時45分 | MP - 8付近 | 2.64 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時50分 | 正門 | 5.03 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 2.8 |
| 午前9時50分 | MP - 8付近 | 2.61 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前9時55分 | MP - 8付近 | 2.62 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時00分 | 正門 | 5.28 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 1.9 |
| 午前10時00分 | MP - 8付近 | 4.50 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時05分 | MP - 8付近 | 4.56 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時10分 | 正門 | 6.65 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 2.2 |
| 午前10時10分 | MP - 8付近 | 4.61 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時15分 | MP - 8付近 | 4.25 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時20分 | 正門 | 180.2 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 2.0 |
| 午前10時20分 | MP - 8付近 | 3.85 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時25分 | MP - 8付近 | 4.75 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時30分 | 正門 | 385.5 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北 | 1.8 |
| 午前10時30分 | MP - 8付近 | 9.14 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時35分 | MP - 8付近 | 24.1 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前10時40分 | 正門 | 162.9 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北 | 2 |
| 午前10時45分 | MP - 8付近 | 16.9 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後10時50分 | 正門 | 7.04 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北 | 1.7 |
| 午後10時50分 | MP - 8付近 | 6.65 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時00分 | 正門 | 6.69 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南西 | 1.6 |
| 午前11時00分 | MP - 8付近 | 5.16 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時10分 | 正門 | 6.32 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南西 | 2.7 |
| 午前11時10分 | MP - 8付近 | 4.86 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時20分 | 正門 | 9.43 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北東 | 2.2 |
| 午前11時20分 | MP - 8付近 | 5.22 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時30分 | 正門 | 35.77 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 東 | 1.6 |
| 午前11時30分 | MP - 8付近 | 5.03 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時40分 | 正門 | 12.53 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南西 | 2 |
| 午前11時40分 | MP - 8付近 | 3.80 μ Sv/h | - | - | - |
| 午前11時50分 | 正門 | 17.10 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北西 | 2.7 |
| 午前11時50分 | MP - 8付近 | 4.05 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時00分 | 正門 | 23.21 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北 | 2.3 |
| 午後0時00分 | MP - 8付近 | 5.32 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時05分 | MP - 8付近 | 8.80 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時10分 | 正門 | 48.23 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 西 | 1.9 |
| 午後0時10分 | MP - 8付近 | 13.5 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時15分 | MP - 8付近 | 11.7 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時20分 | 正門 | 11.56 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 北西 | 2.2 |
| 午後0時20分 | MP - 8付近 | 4.13 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時25分 | MP - 8付近 | 3.83 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時30分 | 正門 | 5.78 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 1.8 |
| 午後0時30分 | MP - 8付近 | 3.58 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時40分 | 正門 | 5.62 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.0 |
| 午後0時40分 | MP - 8付近 | 3.60 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後0時50分 | 正門 | 5.48 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 1.7 |
| 午後0時50分 | MP - 8付近 | 3.52 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後1時00分 | 正門 | 5.39 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 東 | 1.7 |
| 午後1時00分 | MP - 8付近 | 3.66 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後1時10分 | 正門 | 5.31 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.6 |
| 午後1時10分 | MP - 8付近 | 3.74 μ Sv/h | - | - | - |
| 午後1時20分 | 正門 | 10.90 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 東 | 2.6 |

| | | | | | |
|---------|------------|------------------|--------------------|-----|-----|
| 午後1時30分 | MP - 8 付近 | 2.33 μ Sv/h | | | |
| 午後1時40分 | 正門 | 4.782 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南東 | 3.5 |
| 午後1時40分 | MP - 8 付近 | 2.31 μ Sv/h | | | |
| 午後1時50分 | MP - 8 付近 | 2.81 μ Sv/h | | | |
| 午後1時50分 | 正門 | 4.82 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 東 | 2.9 |
| 午後1時55分 | MP - 8 付近 | 3.13 μ Sv/h | | | |
| 午後2時00分 | 正門 | 4.60 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 3.3 |
| 午後2時00分 | MP - 8 付近 | 2.11 μ Sv/h | | | |
| 午後2時10分 | 正門 | 7.30 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 3.3 |
| 午後2時10分 | MP - 8 付近 | 3.02 μ Sv/h | | | |
| 午後2時20分 | 正門 | 10.90 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 3.3 |
| 午後2時20分 | MP - 9 付近 | 3.80 μ Sv/h | | | |
| 午後2時30分 | 正門 | 9.98 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.7 |
| 午後2時30分 | MP - 10 付近 | 3.49 μ Sv/h | | | |
| 午後2時40分 | 正門 | 8.86 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.7 |
| 午後2時40分 | MP - 11 付近 | 3.33 μ Sv/h | | | |
| 午後2時50分 | 正門 | 7.72 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 3.4 |
| 午後2時50分 | MP - 12 付近 | 3.50 μ Sv/h | | | |
| 午後3時00分 | 正門 | 6.95 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南西 | 2.7 |
| 午後3時00分 | MP - 13 付近 | 3.50 μ Sv/h | | | |
| 午後3時10分 | 正門 | 6.99 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.5 |
| 午後3時10分 | MP - 14 付近 | 3.33 μ Sv/h | | | |
| 午後3時20分 | 正門 | 5.59 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南西 | 3.2 |
| 午後3時20分 | MP - 15 付近 | 3.23 μ Sv/h | | | |
| 午後3時30分 | 正門 | 5.49 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.5 |
| 午後3時30分 | MP - 11 付近 | 3.21 μ Sv/h | | | |
| 午後3時40分 | 正門 | 8.23 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 3.0 |
| 午後3時40分 | MP - 11 付近 | 3.33 μ Sv/h | | | |
| 午後3時50分 | 正門 | 5.311 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.6 |
| 午後3時50分 | MP - 11 付近 | 2.19 μ Sv/h | | | |
| 午後4時00分 | 正門 | 5.29 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 2.3 |
| 午後4時00分 | MP - 11 付近 | 2.22 μ Sv/h | | | |
| 午後4時10分 | 正門 | 3.64 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 2.4 |
| 午後4時10分 | MP - 11 付近 | 2.20 μ Sv/h | | | |
| 午後4時20分 | 正門 | 3.43 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南東 | 2.4 |
| 午後4時20分 | MP - 11 付近 | 2.18 μ Sv/h | | | |
| 午後4時30分 | 正門 | 3.32 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南 | 2.2 |
| 午後4時30分 | MP - 11 付近 | 2.12 μ Sv/h | | | |
| 午後4時40分 | 正門 | 3.25 μ Sv/h | 0.001 μ Sv/h未滿 | 南南西 | 2.4 |
| 午後4時40分 | MP - 11 付近 | 2.06 μ Sv/h | | | |