

【別紙】福島第一原子力発電所モニタリングカーによる計測状況

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)	
3月11日	午後5時30分	体育館付近	4.9 nGy/h	-	-	-	
	午後5時40分	正門付近	5.6 nGy/h	-	-	-	
	午後5時50分	管理棟	6.4 nGy/h	-	-	-	
	午後6時45分	MP - 6	5.6 nGy/h	-	-	-	
	午後7時00分	MP - 7	5.7 nGy/h	-	-	-	
	午後7時10分	MP - 5	5.5 nGy/h	-	-	-	
	午後7時15分	MP - 4	5.9 nGy/h	-	-	-	
	午後7時20分	MP - 3	5.9 nGy/h	-	-	-	
	午後7時52分	MP - 6	5.7 nGy/h	-	-	-	
	午後8時00分	MP - 6	6.0 nGy/h	-	-	-	
	午後8時10分	MP - 6	5.9 nGy/h	-	-	-	
	午後8時20分	MP - 6	6.7 nGy/h	-	-	-	
	午後9時30分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北東	0.4	
	午後9時40分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北西	0.5	
	午後9時50分	正門付近	6.1 nGy/h	0.001 μSv/h未満	東北東	0.4	
	午後10時00分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北	0.4	
	午後10時10分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	東北東	0.6	
	午後10時20分	正門付近	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北東	0.5	
	午後10時30分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	0.5	
	午後10時40分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北	0.6	
	午後10時50分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西	0.7	
	午後11時00分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北	0.8	
	午後11時10分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西北西	0.4	
	午後11時20分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北	0.3	
	午後11時40分	正門付近	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北	0.4	
	午後11時50分	正門付近	5.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北東	0.4	
	3月12日	午前0時00分	正門付近	6.0 nGy/h	0.001 μSv/h未満	南東	0.5
		午前0時10分	正門	6.2 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北東	2.0
午前0時20分		正門	6.5 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北東	1.8	
午前0時30分		正門	6.4 nGy/h	0.001 μSv/h未満	東北東	0.9	
午前0時40分		正門	6.3 nGy/h	0.001 μSv/h未満	東北東	1.1	
午前1時40分		正門	6.8 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	0.6	
午前1時50分		正門	6.6 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西南西	0.8	
午前2時00分		正門	6.8 nGy/h	0.001 μSv/h未満	南西	0.7	
午前2時10分		正門	6.4 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西南西	0.7	
午前2時20分		正門	6.7 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北西	1.0	
午前2時30分		正門	6.5 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	0.9	
午前2時40分		正門	6.6 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	1.4	
午前2時50分		正門	6.5 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	2.0	
午前3時00分		正門	6.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北西	1.7	
午前3時10分		正門	6.6 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西	0.9	
午前3時20分		正門	6.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西	1.0	
午前3時30分		正門	6.8 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西	0.6	
午前3時40分		正門	6.6 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西南西	0.5	
午前3時50分		正門	6.4 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北北西	0.4	
午前4時00分		正門	6.9 nGy/h	0.001 μSv/h未満	北東	0.5	
午前4時40分		正門	8.66 nGy/h	-	-	-	
午前4時50分		正門	10.02 nGy/h	-	-	-	
午前5時00分		正門	13.07 nGy/h	-	-	-	
午前5時10分		正門	15.90 nGy/h	0.001 μSv/h未満	西	0.5	
午前6時25分		MP - 8付近	1.21 μSv/h	-	-	-	
午前6時30分		正門	3.29 μSv/h	0.001 μSv/h未満	西南西	0.2	
午前6時30分		MP - 8付近	1.53 μSv/h	-	-	-	
午前6時40分		正門	4.92 μSv/h	0.001 μSv/h未満	西北西	0.7	
午前7時35分		MP - 8付近	2.47 μSv/h	-	-	-	
午前7時40分		MP - 8付近	2.56 μSv/h	-	-	-	
午前7時45分		MP - 8付近	2.53 μSv/h	-	-	-	
午前7時50分		正門	4.97 μSv/h	0.001 μSv/h未満	南	1.1	
午前7時50分	MP - 8付近	2.50 μSv/h	-	-	-		

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前7時55分	MP - 8付近	2.50 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時00分	MP - 8付近	2.42 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時00分	正門	4.89 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.9
	午前8時05分	MP - 8付近	2.43 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時10分	正門	5.08 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.9
	午前8時15分	MP - 8付近	2.40 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時20分	正門	4.77 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.2
	午前8時20分	MP - 8付近	2.37 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時25分	MP - 8付近	2.38 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時30分	MP - 8付近	2.36 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時35分	MP - 8付近	2.40 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時40分	正門	4.56 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.0
	午前8時40分	MP - 8付近	2.34 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時45分	MP - 8付近	2.51 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時50分	正門	4.87 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.6
	午前9時10分	MP - 8付近	2.68 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時15分	MP - 8付近	2.77 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時20分	MP - 8付近	2.55 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時25分	MP - 8付近	2.59 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時30分	正門	5.16 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.5
	午前9時30分	MP - 8付近	2.61 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時35分	MP - 8付近	2.59 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時40分	MP - 8付近	2.62 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時45分	MP - 8付近	2.64 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時50分	正門	5.03 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.8
	午前9時50分	MP - 8付近	2.61 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時55分	MP - 8付近	2.62 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時00分	正門	5.28 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.9
	午前10時00分	MP - 8付近	4.50 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時05分	MP - 8付近	4.56 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時10分	正門	6.65 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.2
	午前10時10分	MP - 8付近	4.61 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時15分	MP - 8付近	4.25 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時20分	正門	180.2 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.0
	午前10時20分	MP - 8付近	3.85 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時25分	MP - 8付近	4.75 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時30分	正門	385.5 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	1.8
	午前10時30分	MP - 8付近	9.14 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時35分	MP - 8付近	24.1 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時40分	正門	162.9 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	2.0
	午前10時45分	MP - 8付近	16.9 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時50分	正門	7.04 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	1.7
	午後10時50分	MP - 8付近	6.65 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時00分	正門	6.69 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	1.6
	午前11時00分	MP - 8付近	5.16 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時10分	正門	6.32 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	2.7
	午前11時10分	MP - 8付近	4.86 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時20分	正門	9.43 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	2.2
	午前11時20分	MP - 8付近	5.22 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時30分	正門	35.77 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	1.6
	午前11時30分	MP - 8付近	5.03 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時40分	正門	12.53 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	2.0
	午前11時40分	MP - 8付近	3.80 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時50分	正門	17.10 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	2.7
	午前11時50分	MP - 8付近	4.05 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時00分	正門	23.21 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	2.3
	午後0時00分	MP - 8付近	5.32 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時05分	MP - 8付近	8.80 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時10分	正門	48.23 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	1.9
	午前0時10分	MP - 8付近	13.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時15分	MP - 8付近	11.7 μ Sv/h	-	-	-

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後0時20分	正門	11.56 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	2.2
	午後0時20分	MP - 8付近	4.13 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時25分	MP - 8付近	3.83 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時30分	正門	5.78 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.8
	午後0時30分	MP - 8付近	3.58 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時40分	正門	5.62 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.0
	午後0時40分	MP - 8付近	3.60 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時50分	正門	5.48 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.7
	午後0時50分	MP - 8付近	3.52 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時00分	正門	5.39 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	1.7
	午後1時00分	MP - 8付近	3.66 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時10分	正門	5.31 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.6
	午後1時10分	MP - 8付近	3.74 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時20分	正門	10.90 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	2.6
	午後1時30分	MP - 8付近	2.33 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時40分	正門	4.782 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	3.5
	午後1時40分	MP - 8付近	2.31 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時50分	MP - 8付近	2.81 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時50分	正門	4.82 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	2.9
	午後1時55分	MP - 8付近	3.13 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時00分	正門	4.60 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	3.3
	午後2時00分	MP - 8付近	2.11 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時10分	正門	7.30 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	3.3
	午後2時10分	MP - 8付近	3.02 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時20分	正門	10.90 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	3.3
	午後2時20分	MP - 8付近	3.80 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時30分	正門	9.98 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.7
	午後2時30分	MP - 8付近	3.49 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時40分	正門	8.86 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.7
	午後2時40分	MP - 8付近	3.33 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時50分	正門	7.72 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	3.4
	午後2時50分	MP - 8付近	3.50 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時00分	正門	6.95 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	2.7
	午後3時00分	MP - 8付近	3.50 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時10分	正門	6.99 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.5
	午後3時10分	MP - 8付近	3.33 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時20分	正門	5.59 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	3.2
	午後3時20分	MP - 8付近	3.23 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時30分	正門	5.49 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.5
	午後3時30分	MP - 8付近	3.21 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時40分	正門	8.23 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	3.0
	午後3時40分	MP - 8付近	3.33 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時50分	正門	5.311 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.6
	午後3時50分	MP - 8付近	2.19 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時00分	正門	5.29 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.3
	午後4時00分	MP - 8付近	2.22 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時10分	正門	3.64 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.4
	午後4時10分	MP - 8付近	2.20 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時20分	正門	3.43 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.4
	午後4時20分	MP - 8付近	2.18 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時30分	正門	3.32 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.2
	午後4時30分	MP - 8付近	2.12 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時40分	正門	3.25 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	2.4
	午後4時40分	MP - 8付近	2.06 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時50分	正門	3.25 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	1.9
	午後4時50分	MP - 8付近	3.78 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時25分	MP - 8付近	80.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時50分	正門	23.9 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後8時00分	正門	2.74 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午後8時00分	MP - 8付近	10.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時10分	正門	3.21 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.3

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月13日	午後8時10分	MP - 8付近	10.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時20分	正門	3.19 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後8時20分	MP - 8付近	10.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時30分	正門	3.16 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.6
	午後8時40分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時50分	MP - 8付近	6.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時00分	MP - 8付近	80.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時10分	MP - 8付近	80.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時20分	MP - 8付近	70.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時30分	MP - 8付近	80.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時40分	MP - 8付近	50.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時50分	正門	2.958 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.5
	午後9時50分	MP - 8付近	70.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時00分	正門	2.985 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午後10時00分	MP - 8付近	70.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時10分	正門	21.620 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.4
	午後10時20分	正門	2.91 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午後10時30分	正門	2.92 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午後10時30分	MP - 8付近	4.87 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時35分	MP - 8付近	4.70 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時40分	正門	2.85 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.3
	午後10時40分	MP - 8付近	4.12 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時50分	正門	3.14 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午後10時50分	MP - 8付近	4.35 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時00分	正門	3.33 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.4
	午後11時00分	MP - 8付近	4.30 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時10分	正門	3.29 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午後11時20分	正門	3.27 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午後11時30分	正門	3.09 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後11時30分	MP - 8付近	4.50 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時40分	正門	3.21 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午後11時50分	正門	3.07 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.5
	午前0時00分	正門	3.16 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.3
	午前0時00分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時10分	正門	3.291 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	0.4
	午前0時10分	MP - 8付近	4.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時20分	正門	3.016 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前0時20分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時30分	正門	3.146 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午前0時30分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時40分	正門	3.181 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前0時40分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時50分	正門	3.177 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午前0時50分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時00分	正門	3.201 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前1時00分	MP - 8付近	5.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時10分	正門	3.207 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前1時10分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時20分	正門	3.163 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前1時20分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時30分	正門	3.127 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.6
	午前1時30分	MP - 8付近	5.5 μ Sv/h	-	-	-
午前1時40分	正門	3.329 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.5	
午前1時40分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-	
午前1時50分	正門	3.125 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5	
午前1時50分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-	
午前2時00分	正門	3.186 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5	
午前2時00分	MP - 8付近	5.5 μ Sv/h	-	-	-	
午前2時10分	正門	3.116 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.4	
午前2時10分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-	
午前2時20分	正門	3.214 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.5	

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前2時20分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時30分	正門	3.164 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午前2時30分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時40分	正門	3.129 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.7
	午前2時40分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時50分	正門	3.104 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.7
	午前2時50分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時00分	正門	3.574 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.2
	午前3時10分	正門	3.978 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.5
	午前3時20分	正門	3.236 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.0
	午前3時30分	正門	3.103 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.6
	午前3時40分	正門	3.392 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前3時40分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時50分	正門	3.186 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.8
	午前3時50分	MP - 8付近	5.1 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時00分	正門	3.039 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前4時00分	MP - 8付近	5.2 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時10分	正門	3.564 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午前4時10分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時20分	正門	3.150 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	1.3
	午前4時20分	MP - 8付近	5.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時30分	正門	3.122 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午前4時30分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時40分	正門	3.256 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	1.2
	午前4時40分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時50分	正門	3.104 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北東	0.7
	午前4時50分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時00分	正門	3.204 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.8
	午前5時00分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時10分	正門	3.360 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.7
	午前5時10分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時20分	正門	3.472 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.3
	午前5時20分	MP - 8付近	4.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時30分	正門	3.817 μ Sv/h	0.002	北西	0.6
	午前5時30分	MP - 8付近	5.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時40分	正門	3.224 μ Sv/h	0.002	西	0.6
	午前5時40分	MP - 8付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時50分	正門	3.192 μ Sv/h	0.001	南東	0.5
	午前5時50分	MP - 8付近	5.2 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時00分	正門	3.467 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午前6時00分	MP - 8付近	5.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時10分	正門	3.188 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.9
	午前6時10分	MP - 8付近	5.9 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時20分	正門	3.160 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午前6時20分	MP - 8付近	5.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時30分	正門	3.625 μ Sv/h	0.002	南南西	0.9
	午前6時30分	MP - 8付近	5.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時40分	正門	3.092 μ Sv/h	0.001	西	0.8
	午前6時40分	MP - 8付近	5.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時50分	正門	3.006 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	1.3
	午前6時50分	MP - 8付近	5.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前7時00分	正門	3.652 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	1.6
	午前7時00分	MP - 8付近	7.7 μ Sv/h	-	-	-
	午前7時10分	正門	3.415 μ Sv/h	0.001	北	0.9
	午前7時10分	MP - 8付近	8.5 μ Sv/h	-	-	-
	午前7時20分	正門	3.325 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.9
	午前7時20分	MP - 8付近	6.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前7時30分	正門	3.530 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.9
	午前7時30分	MP - 8付近	5.6 μ Sv/h	-	-	-
	午前7時40分	正門	3.413 μ Sv/h	0.001	北西	0.9
	午前7時50分	正門	7.227 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前8時00分	正門	3.510 μ Sv/h	0.001	南	0.4
	午前8時10分	正門	3.166 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	0.5
	午前8時10分	MP - 1付近	100 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時20分	正門	3.166 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	0.5
	午前8時20分	MP - 1付近	100 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時30分	正門	14.730 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	1.6
	午前8時30分	MP - 1付近	80 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時40分	正門	16.030 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.4
	午前8時40分	MP - 1付近	80 μ Sv/h	-	-	-
	午前8時50分	正門	15.900 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.0
	午前8時50分	MP - 1付近	90 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時00分	正門	10.240 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	2.4
	午前9時00分	MP - 1付近	37 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時00分	MP - 4付近	143.5 μ Sv/h	-	東北東	0.5
	午前9時10分	正門	175.000 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	1.5
	午前9時10分	MP - 1付近	30 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時10分	MP - 4付近	137.8 μ Sv/h	-	西北西	0.8
	午前9時20分	正門	281.700 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	1.4
	午前9時20分	MP - 1付近	27 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時20分	MP - 4付近	76.9 μ Sv/h	-	西北西	1.8
	午前9時30分	正門	26.000 μ Sv/h	0.001	北	1.5
	午前9時30分	MP - 1付近	25 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時30分	MP - 4付近	70.3 μ Sv/h	-	北西	1.8
	午前9時40分	MP - 1付近	25 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時40分	MP - 4付近	66.8 μ Sv/h	-	北西	2.3
	午前9時50分	MP - 1付近	23 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時50分	MP - 4付近	64.7 μ Sv/h	-	北西	2.7
	午前10時00分	正門	6.512 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	3.1
	午前10時00分	MP - 1付近	23 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時00分	MP - 4付近	62.9 μ Sv/h	-	北西	2.6
	午前10時10分	正門	6.372 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	3.2
	午前10時10分	MP - 1付近	23 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時10分	MP - 4付近	61.1 μ Sv/h	-	北西	2.9
	午前10時20分	正門	8.265 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	4.2
	午前10時20分	MP - 1付近	20 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時20分	MP - 4付近	61.8 μ Sv/h	-	北西	2.3
	午前10時30分	正門	6.755 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	2.8
	午前10時30分	MP - 1付近	19 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時30分	MP - 4付近	58.0 μ Sv/h	-	北西	2.4
	午前10時40分	正門	6.020 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	3.3
	午前10時40分	MP - 1付近	19 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時40分	MP - 4付近	56.8 μ Sv/h	-	北西	2.8
	午前10時50分	正門	6.038 μ Sv/h	0.002	北北西	3.3
	午前10時50分	MP - 1付近	19 μ Sv/h	-	-	-
	午前10時50分	MP - 4付近	55.4 μ Sv/h	-	北西	2.7
	午前11時00分	正門	5.766 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	3.3
	午前11時00分	MP - 1付近	18 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時00分	MP - 4付近	54.3 μ Sv/h	-	北西	2.2
	午前11時10分	正門	5.610 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	2.4
	午前11時10分	MP - 1付近	18 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時10分	MP - 4付近	53.3 μ Sv/h	-	北北西	2.3
	午前11時20分	正門	5.998 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	2.8
	午前11時20分	MP - 1付近	18 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時20分	MP - 4付近	53.7 μ Sv/h	-	北西	2.5
	午前11時30分	正門	7.888 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	2.7
	午前11時30分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時30分	MP - 4付近	51.3 μ Sv/h	-	北西	2.1
	午前11時40分	正門	6.837 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	2.7
	午前11時40分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時40分	MP - 4付近	50.0 μ Sv/h	-	西北西	3.1
	午前11時50分	正門	6.617 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	2.5

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前11時50分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時50分	MP - 4付近	49.4 μ Sv/h	-	北西	2.4
	午後0時00分	正門	5.545 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	東	2.4
	午後0時00分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時00分	MP - 4付近	48.7 μ Sv/h	-	北西	1.6
	午後0時10分	正門	5.537 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	西	2.2
	午後0時10分	MP - 1付近	18 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時10分	MP - 4付近	47.8 μ Sv/h	-	北西	1.3
	午後0時20分	正門	5.316 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南	2.1
	午後0時20分	MP - 1付近	18 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時20分	MP - 4付近	47.1 μ Sv/h	-	北西	2.9
	午後0時30分	正門	5.495 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	北	2.0
	午後0時30分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時30分	MP - 4付近	46.3 μ Sv/h	-	北西	2.3
	午後0時40分	正門	5.266 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南西	2.1
	午後0時40分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時40分	MP - 4付近	49.7 μ Sv/h	-	北西	2.8
	午後0時50分	正門	5.369 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	西	2.1
	午後0時50分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時50分	MP - 4付近	45.2 μ Sv/h	-	北北西	1.9
	午後1時00分	正門	4.953 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	北西	2.1
	午後1時00分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時00分	MP - 4付近	44.6 μ Sv/h	-	北北西	2.3
	午後1時10分	正門	4.794 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南西	2.6
	午後1時10分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時10分	MP - 4付近	44.0 μ Sv/h	-	西北西	2.6
	午後1時20分	正門	4.907 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南	2.7
	午後1時20分	MP - 1付近	17 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時20分	MP - 4付近	43.5 μ Sv/h	-	西北西	2.5
	午後1時30分	正門	4.852 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南西	1.6
	午後1時30分	MP - 1付近	16 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時30分	MP - 4付近	42.9 μ Sv/h	-	西北西	1.7
	午後1時40分	正門	4.883 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	北北西	2.2
	午後1時40分	MP - 1付近	16 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時40分	MP - 4付近	44.0 μ Sv/h	-	北西	1.6
	午後1時50分	正門	4.965 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南東	1.7
	午後1時50分	MP - 1付近	24 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時50分	MP - 4付近	905.1 μ Sv/h	-	東北東	1.5
	午後2時00分	正門	21.880 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南	2.6
	午後2時00分	MP - 1付近	21 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時00分	MP - 4付近	499.3 μ Sv/h	-	南	0.6
	午後2時10分	正門	39.710 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南東	2.1
	午後2時10分	MP - 1付近	21 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時10分	MP - 4付近	646.0 μ Sv/h	-	東南東	0.7
	午後2時20分	正門	57.630 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南東	2.5
	午後2時20分	MP - 1付近	21 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時20分	MP - 4付近	135.4 μ Sv/h	-	南	0.6
	午後2時30分	正門	17.610 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南東	2.2
	午後2時30分	MP - 1付近	32 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時30分	MP - 4付近	129.9 μ Sv/h	-	南南東	0.5
	午後2時40分	正門	10.050 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南東	1.6
	午後2時40分	MP - 1付近	52 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時40分	MP - 4付近	133.0 μ Sv/h	-	南南東	0.7
	午後2時50分	正門	10.850 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南東	2.0
	午後2時50分	MP - 1付近	35 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時50分	MP - 4付近	169.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時00分	正門	8.311 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南西	1.3
	午後3時00分	MP - 1付近	52 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時00分	MP - 4付近	58.7 μ Sv/h	-	南南東	0.8
	午後3時10分	正門	5.717 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未満	南南東	1.6
	午後3時10分	MP - 1付近	100 μ Sv/h	-	-	-

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後3時10分	MP - 4付近	54.3 μ Sv/h	-	西北西	2.3
	午後3時20分	正門	4.717 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	1.6
	午後3時20分	MP - 1付近	2.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時20分	MP - 4付近	54.0 μ Sv/h	-	西北西	1.1
	午後3時30分	正門	4.461 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	2.0
	午後3時30分	MP - 1付近	3.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時30分	MP - 4付近	51.8 μ Sv/h	-	東北東	2.1
	午後3時40分	正門	4.360 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	1.5
	午後3時40分	MP - 1付近	2.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時40分	MP - 4付近	56.5 μ Sv/h	-	東北東	1.1
	午後3時50分	正門	5.469 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.3
	午後3時50分	MP - 1付近	3.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後3時50分	MP - 4付近	76.1 μ Sv/h	-	南南東	0.7
	午後4時00分	正門	5.154 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	2.2
	午後4時00分	MP - 1付近	3.1 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時00分	MP - 4付近	107.1 μ Sv/h	-	南	0.7
	午後4時10分	正門	4.555 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.8
	午後4時10分	MP - 1付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時10分	MP - 4付近	58.0 μ Sv/h	-	南	0.4
	午後4時20分	正門	4.336 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.8
	午後4時20分	MP - 1付近	15.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時20分	MP - 4付近	57.6 μ Sv/h	-	南南東	0.4
	午後4時30分	正門	4.277 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.1
	午後4時30分	MP - 1付近	4.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時30分	MP - 4付近	71.5 μ Sv/h	-	南南東	0.5
	午後4時40分	正門	4.235 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後4時40分	MP - 1付近	6.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時40分	MP - 4付近	57.2 μ Sv/h	-	南南西	0.4
	午後4時50分	正門	4.224 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後4時50分	MP - 1付近	3.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後4時50分	MP - 4付近	100.1 μ Sv/h	-	南東	0.5
	午後5時00分	正門	4.301 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南西	1.5
	午後5時00分	MP - 1付近	12.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時00分	MP - 4付近	79.4 μ Sv/h	-	南西	0.4
	午後5時10分	正門	4.213 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.8
	午後5時10分	MP - 1付近	6.2 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時10分	MP - 4付近	60.8 μ Sv/h	-	南西	0.4
	午後5時20分	正門	4.640 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	0.6
	午後5時20分	MP - 1付近	4.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時20分	MP - 4付近	57.0 μ Sv/h	-	西南西	0.5
	午後5時30分	正門	5.171 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	0.5
	午後5時30分	MP - 1付近	3.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時30分	MP - 4付近	52.3 μ Sv/h	-	南東	0.4
	午後5時40分	正門	5.898 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.6
	午後5時40分	MP - 1付近	4.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時40分	MP - 4付近	56.8 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午後5時50分	正門	5.953 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後5時50分	MP - 1付近	3.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後5時50分	MP - 4付近	52.3 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午後6時00分	正門	5.382 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午後6時00分	MP - 1付近	3.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時00分	MP - 4付近	50.1 μ Sv/h	-	北西	0.6
	午後6時10分	正門	5.168 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後6時10分	MP - 1付近	3.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時10分	MP - 4付近	49.4 μ Sv/h	-	北北西	0.6
	午後6時20分	正門	5.250 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.9
	午後6時20分	MP - 1付近	2.7 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時20分	MP - 4付近	48.6 μ Sv/h	-	北北東	0.3
	午後6時30分	正門	4.883 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	1.1
	午後6時30分	MP - 1付近	2.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時30分	MP - 4付近	47.9 μ Sv/h	-	北北西	0.3

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後6時40分	正門	4.980 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	1.3
	午後6時40分	MP - 1付近	2.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時40分	MP - 4付近	47.3 μ Sv/h	-	北	0.3
	午後6時50分	正門	4.831 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	1.2
	午後6時50分	MP - 1付近	2.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後6時50分	MP - 4付近	46.7 μ Sv/h	-	北西	0.6
	午後7時00分	正門	5.224 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午後7時00分	MP - 1付近	2.5 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時00分	MP - 4付近	46.1 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午後7時10分	正門	5.077 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.8
	午後7時10分	MP - 1付近	2.3 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時10分	MP - 4付近	46.3 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午後7時20分	正門	4.709 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後7時20分	MP - 1付近	2.2 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時23分	MP - 4付近	44.8 μ Sv/h	-	北西	0.4
	午後7時30分	正門	4.622 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.8
	午後7時30分	MP - 1付近	2.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時31分	MP - 4付近	44.4 μ Sv/h	-	西北西	0.4
	午後7時40分	正門	4.844 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.6
	午後7時40分	MP - 1付近	2.6 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時41分	MP - 4付近	44.0 μ Sv/h	-	北	0.3
	午後7時50分	正門	5.577 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後7時50分	MP - 1付近	2.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後7時51分	MP - 4付近	43.8 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午後8時00分	正門	5.721 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午後8時00分	MP - 1付近	2.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時01分	MP - 4付近	43.2 μ Sv/h	-	北西	0.5
	午後8時10分	正門	4.471 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.3
	午後8時10分	MP - 2付近	4.50 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時11分	MP - 4付近	42.8 μ Sv/h	-	北西	0.6
	午後8時20分	正門	4.521 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.2
	午後8時20分	MP - 2付近	4.50 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時21分	MP - 4付近	42.5 μ Sv/h	-	北北東	0.3
	午後8時30分	正門	4.427 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後8時30分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時31分	MP - 4付近	42.6 μ Sv/h	-	西北西	0.4
	午後8時40分	正門	4.454 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
	午後8時40分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時41分	MP - 4付近	42.0 μ Sv/h	-	北	0.4
	午後8時50分	正門	4.377 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午後8時50分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後8時51分	MP - 4付近	41.7 μ Sv/h	-	北北東	0.3
	午後9時00分	正門	4.371 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後9時00分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時01分	MP - 4付近	41.3 μ Sv/h	-	北	0.4
	午後9時10分	正門	4.480 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.5
	午後9時10分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時11分	MP - 4付近	41.0 μ Sv/h	-	北	0.4
	午後9時20分	正門	4.463 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.5
	午後9時20分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時21分	MP - 4付近	40.8 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午後9時30分	正門	4.552 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後9時30分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時31分	MP - 4付近	40.6 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午後9時40分	正門	4.785 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.3
	午後9時40分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時41分	MP - 4付近	40.3 μ Sv/h	-	北西	0.4
	午後9時50分	正門	4.626 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.3
	午後9時50分	MP - 2付近	4.40 μ Sv/h	-	-	-
	午後9時51分	MP - 4付近	40.1 μ Sv/h	-	北	0.3
	午後10時00分	正門	4.636 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.3

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後10時00分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時01分	MP - 4付近	39.8 μ Sv/h	-	北北東	0.3
	午後10時10分	正門	4.622 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後10時10分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時11分	MP - 4付近	39.7 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午後10時20分	正門	5.417 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.3
	午後10時20分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時21分	MP - 4付近	40.4 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午後10時30分	正門	4.645 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.4
	午後10時30分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時31分	MP - 4付近	39.3 μ Sv/h	-	東南東	0.3
	午後10時40分	正門	4.622 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.5
	午後10時40分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時41分	MP - 4付近	39.1 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午後10時50分	正門	4.632 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午後10時50分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午後10時51分	MP - 4付近	38.9 μ Sv/h	-	北	0.5
	午後11時00分	正門	4.668 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.5
	午後11時00分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時01分	MP - 4付近	38.7 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午後11時10分	正門	4.700 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.7
	午後11時10分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時11分	MP - 4付近	39.0 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午後11時20分	正門	4.647 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.3
	午後11時20分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時21分	MP - 4付近	38.3 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午後11時30分	正門	4.610 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西南西	0.6
	午後11時30分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時31分	MP - 4付近	38.2 μ Sv/h	-	東北東	0.4
	午後11時40分	正門	4.828 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午後11時40分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時41分	MP - 4付近	38.1 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午後11時50分	正門	4.868 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午後11時50分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午後11時51分	MP - 4付近	37.9 μ Sv/h	-	北北西	0.3
3月14日	午前0時00分	正門	4.855 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前0時00分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時01分	MP - 4付近	38.2 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午前0時10分	正門	4.529 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前0時10分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時11分	MP - 4付近	38.4 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午前0時20分	正門	4.582 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前0時20分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時21分	MP - 4付近	37.7 μ Sv/h	-	北	0.3
	午前0時30分	正門	4.469 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.4
	午前0時30分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時31分	MP - 4付近	37.5 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午前0時40分	正門	4.450 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前0時40分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時41分	MP - 4付近	37.3 μ Sv/h	-	北	0.5
	午前0時50分	正門	4.442 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.5
	午前0時50分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前0時51分	MP - 4付近	37.0 μ Sv/h	-	南西	0.3
	午前1時00分	正門	4.447 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.5
	午前1時00分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時01分	MP - 4付近	38.0 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午前1時10分	正門	4.426 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前1時10分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時11分	MP - 4付近	36.9 μ Sv/h	-	北北東	0.3
	午前1時20分	正門	4.281 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.3
	午前1時20分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前1時21分	MP - 4付近	36.7 μ Sv/h	-	南東	0.3
	午前1時30分	正門	4.321 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前1時30分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時31分	MP - 4付近	36.5 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午前1時40分	正門	4.322 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前1時40分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時41分	MP - 4付近	36.4 μ Sv/h	-	北西	0.6
	午前1時50分	正門	4.371 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
	午前1時50分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前1時51分	MP - 4付近	38.3 μ Sv/h	-	北北東	0.5
	午前2時00分	正門	4.356 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.7
	午前2時00分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時00分	MP - 4付近	36.4 μ Sv/h	-	東	0.4
	午前2時10分	正門	4.594 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.7
	午前2時10分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時10分	MP - 4付近	36.5 μ Sv/h	-	東南東	0.4
	午前2時20分	正門	751.2 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.5
	午前2時20分	MP - 2付近	410 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時20分	MP - 4付近	44.6 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午前2時30分	正門	433.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午前2時30分	MP - 2付近	440 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時30分	MP - 4付近	319.3 μ Sv/h	-	北北西	0.4
	午前2時40分	正門	420.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.5
	午前2時40分	MP - 2付近	650 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時40分	MP - 4付近	189.7 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午前2時50分	正門	66.27 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東北東	0.7
	午前2時50分	MP - 2付近	490 μ Sv/h	-	-	-
	午前2時50分	MP - 4付近	86.9 μ Sv/h	-	北	0.2
	午前3時00分	正門	65.520 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前3時00分	MP - 2付近	480 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時00分	MP - 4付近	144.2 μ Sv/h	-	北	0.4
	午前3時10分	正門	45.5 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前3時10分	MP - 2付近	650 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時10分	MP - 4付近	129.8 μ Sv/h	-	西北西	0.3
	午前3時20分	正門	15.43 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前3時20分	MP - 2付近	650 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時20分	MP - 4付近	123.9 μ Sv/h	-	北北東	0.4
	午前3時30分	正門	18.99 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.4
	午前3時30分	MP - 2付近	720 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時30分	MP - 4付近	112.9 μ Sv/h	-	西北西	0.3
	午前3時40分	正門	14.99 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.4
	午前3時40分	MP - 2付近	600 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時40分	MP - 4付近	73.6 μ Sv/h	-	西	0.5
	午前3時50分	正門	10.32 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.2
	午前3時50分	MP - 2付近	680 μ Sv/h	-	-	-
	午前3時50分	MP - 4付近	70.0 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午前4時00分	正門	10.07 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.3
	午前4時00分	MP - 2付近	820 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時00分	MP - 4付近	68.8 μ Sv/h	-	北北東	0.4
	午前4時10分	正門	6.706 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午前4時10分	MP - 2付近	450 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時10分	MP - 4付近	54.7 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午前4時20分	正門	7.748 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.9
	午前4時20分	MP - 2付近	430 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時20分	MP - 4付近	47.6 μ Sv/h	-	北西	0.5
	午前4時30分	正門	7.710 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東南東	0.6
	午前4時30分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時30分	MP - 4付近	50.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時40分	正門	7.045 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北北西	0.7
	午前4時40分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時40分	MP - 4付近	42.9 μ Sv/h	-	北北西	0.4

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前4時50分	正門	6.900 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.8
	午前4時50分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前4時51分	MP - 4付近	40.6 μ Sv/h	-	北北西	0.6
	午前5時00分	正門	6.65 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.5
	午前5時00分	MP - 2付近	400 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時01分	MP - 4付近	39.9 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午前5時10分	正門	6.516 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前5時10分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時11分	MP - 4付近	39.0 μ Sv/h	-	北西	0.3
	午前5時20分	正門	6.735 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前5時20分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時21分	MP - 4付近	41.3 μ Sv/h	-	東北東	0.3
	午前5時29分	MP - 4付近	41.3 μ Sv/h	-	西北西	0.4
	午前5時30分	正門	6.494 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
	午前5時30分	MP - 2付近	400 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時40分	正門	6.410 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.4
	午前5時40分	MP - 2付近	420 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時41分	MP - 4付近	38.3 μ Sv/h	-	西北西	0.5
	午前5時50分	正門	6.340 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.3
	午前5時50分	MP - 2付近	400 μ Sv/h	-	-	-
	午前5時51分	MP - 4付近	38.1 μ Sv/h	-	北	0.5
	午前6時00分	正門	5.144 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	0.5
	午前6時00分	MP - 2付近	400 μ Sv/h	-	-	-
	午前6時01分	MP - 4付近	37.9 μ Sv/h	-	北	0.6
	午前6時10分	正門	5.021 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.5
	午前6時11分	MP - 4付近	37.8 μ Sv/h	-	北北西	0.3
	午前6時20分	正門	5.032 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.4
	午前6時21分	MP - 4付近	37.4 μ Sv/h	-	西南西	0.6
	午前6時30分	正門	4.920 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.4
	午前7時53分	MP - 4付近	69 μ Sv/h	-	西	0.5
	午前8時07分	MP - 4付近	40 μ Sv/h	-	西北西	1.3
	午前8時19分	MP - 4付近	39 μ Sv/h	-	西北西	1.0
	午前8時30分	MP - 3付近	287.2 μ Sv/h	-	西	1.3
	午前8時31分	MP - 4付近	75 μ Sv/h	-	西	0.8
	午前8時40分	MP - 3付近	274 μ Sv/h	-	西	0.7
	午前8時41分	MP - 4付近	40 μ Sv/h	-	西	0.8
	午前8時50分	MP - 3付近	268 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南南西	0.8
	午前9時00分	MP - 3付近	304.8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南南西	1.2
	午前9時10分	MP - 3付近	443.7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	1.1
	午前9時12分	MP - 3付近	518.7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南東	1.1
	午前9時20分	MP - 3付近	481.0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南	0.8
	午前9時25分	MP - 4付近	87.083 μ Sv/h	-	南南西	0.5
	午前9時30分	MP - 3付近	339.4 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南	1.0
	午前9時40分	MP - 3付近	293.7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南	1.0
	午前9時43分	MP - 4付近	48.899 μ Sv/h	-	南西	0.8
	午前9時50分	MP - 3付近	274.9 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南南西	1.2
	午前9時53分	MP - 4付近	43.256 μ Sv/h	-	西北西	1.1
	午前10時00分	MP - 3付近	269.4 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.3
	午前10時05分	MP - 4付近	41.998 μ Sv/h	-	北西	1.8
	午前10時10分	MP - 3付近	266.8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.3
	午前10時11分	MP - 4付近	41.533 μ Sv/h	-	北北西	2.1
	午前10時20分	MP - 3付近	265.4 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.2
	午前10時27分	MP - 4付近	40.694 μ Sv/h	-	北西	2.5
	午前10時30分	MP - 3付近	261.6 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西	1.2
	午前10時35分	MP - 4付近	40.155 μ Sv/h	-	北西	3.7
	午前10時40分	MP - 3付近	261.900 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西	1.1
	午前10時41分	MP - 4付近	39.716 μ Sv/h	-	北西	3.0
	午前10時50分	MP - 3付近	261.0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南南西	0.8
	午前10時51分	MP - 4付近	39.406 μ Sv/h	-	北北西	2.9
	午前11時37分	正門	50.387 μ Sv/h	0 μ Sv/h	-	-
	午前11時44分	正門	19.6 μ Sv/h	0 μ Sv/h	-	-

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後0時06分	正門	10.816 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北東	1.9
	午後0時21分	正門	10.65 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	0.9
	午後0時34分	MP - 6付近	4.226 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	3.1
	午後0時46分	MP - 5付近	6.86 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.3
	午後0時52分	MP - 4付近	31.53 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西南西	3.2
	午後1時04分	MP - 3付近	229.7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南東	3.1
	午後1時10分	正門	12.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時12分	MP - 4付近	34.2 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	2.4
	午後1時15分	正門	13.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時20分	正門	15.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時25分	正門	14.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時28分	MP - 5付近	6.377 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.7
	午後1時30分	正門	13.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時35分	正門	13.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時40分	正門	11.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時40分	MP - 6付近	3.65 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北西	1.0
	午後1時45分	正門	12.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時50分	正門	13.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後1時55分	正門	15.0 μ Sv/h	-	-	-
	午後2時02分	MP - 5付近	6.088 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.3
	午後2時14分	MP - 4付近	29.8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	2.6
	午後2時30分	MP - 3付近	231.1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	2.6
	午後2時46分	MP - 4付近	31.3 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.2
	午後2時58分	MP - 5付近	6.2 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	3.6
	午後3時09分	MP - 6付近	3.9 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北	2.2
	午後3時16分	MP - 5付近	6.0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北東	2.6
	午後3時23分	MP - 4付近	29.6 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.2
	午後3時30分	MP - 3付近	226.2 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北西	3.8
	午後3時38分	MP - 4付近	30.4 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.6
	午後4時02分	MP - 5付近	5.9 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	3.2
	午後4時10分	MP - 6付近	3.7 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北北東	2.1
	午後5時00分	正門	8.1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	西北西	2.5
	午後5時10分	正門	8.1 μ Sv/h	0 μ Sv/h	北西	3.1
	午後5時20分	正門	7.275 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	2.7
	午後5時30分	正門	7.605 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	2.8
	午後5時40分	正門	7.620 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	1.7
	午後5時50分	正門	8.044 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	1.9
	午後6時00分	正門	7.637 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	1.2
	午後6時10分	正門	7.037 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午後6時20分	正門	7.177 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	1.1
	午後6時30分	正門	8.047 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南南東	1.2
	午後6時40分	正門	10.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	0.8
	午後6時46分	正門	10.1 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午後7時00分	正門	7.7 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.7
	午後7時10分	正門	7.8 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	0.8
	午後7時20分	正門	7.7 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	0.6
	午後7時30分	正門	8.9 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.6
	午後7時40分	正門	7.6 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.7
	午後7時50分	正門	5.5 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	東	0.8
	午後8時00分	正門	5.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.7
	午後8時10分	正門	5.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後8時20分	正門	5.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	1.0
	午後8時30分	正門	5.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	-
	午後8時40分	正門	5.4 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西北西	-
	午後8時50分	正門	5.8 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	西	0.9
	午後8時55分	正門	5.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	0.9
	午後9時00分	正門	5.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	北	0.9
	午後9時05分	正門	5.8 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.0
	午後9時10分	正門	6.0 μ Sv/h	0 μ Sv/h	南西	1.0
	午後9時15分	正門	5.8 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	0.9
	午後9時20分	正門	6.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北西	0.7

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後9時25分	正門	6.8 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	0.9
	午後9時30分	正門	29.7 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.0
	午後9時35分	正門	760.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南東	1.6
	午後9時37分	正門	3130.0 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南	1.7
	午後10時15分	正門	431.7 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	1.2
	午後10時20分	正門	336.6 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北	1.2
	午後10時25分	正門	301.9 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	南西	4.6
	午後10時35分	正門	326.2 μ Sv/h	0.001 μ Sv/h未滿	北東	4.2
	午後10時40分	正門	293.7 μ Sv/h	-	北北東	4.4
	午後10時45分	正門	271.7 μ Sv/h	-	北北東	4.4
	午後10時50分	正門	267.0 μ Sv/h	-	北北東	4.4
	午後10時55分	正門	263.0 μ Sv/h	-	北北東	4.4
	午後11時00分	正門	252.7 μ Sv/h	-	北北東	4.8
	午後11時05分	正門	242.8 μ Sv/h	-	北東	2.2
	午後11時10分	正門	235.3 μ Sv/h	-	北東	2.1
	午後11時15分	正門	231.5 μ Sv/h	-	北	2.2
	午後11時20分	正門	227.0 μ Sv/h	-	北	2.2
	午後11時25分	正門	216.0 μ Sv/h	-	北北西	1.8
	午後11時30分	正門	216.0 μ Sv/h	-	北北西	1.8
	午後11時35分	正門	211.3 μ Sv/h	-	北北東	1.8
	午後11時40分	正門	205.6 μ Sv/h	-	北北西	1.1
	午後11時45分	正門	201.7 μ Sv/h	-	北西	1.0
	午後11時50分	正門	196.2 μ Sv/h	-	西北西	0.9
	午後11時55分	正門	192.3 μ Sv/h	-	西	0.8
3月15日	午前0時00分	正門	188.9 μ Sv/h	-	西北西	0.7
	午前0時05分	正門	185.0 μ Sv/h	-	西北西	0.7
	午前0時10分	正門	181.0 μ Sv/h	-	北北東	0.6
	午前0時15分	正門	177.3 μ Sv/h	-	北東	0.6
	午前0時20分	正門	175.8 μ Sv/h	-	北東	0.5
	午前0時25分	正門	173.3 μ Sv/h	-	北	0.5
	午前0時30分	正門	168.0 μ Sv/h	-	北	0.6
	午前0時35分	正門	164.9 μ Sv/h	-	北	0.7
	午前0時40分	正門	164.4 μ Sv/h	-	北北東	0.8
	午前0時45分	正門	167.6 μ Sv/h	-	東北東	0.8
	午前0時50分	正門	164.3 μ Sv/h	-	北	0.6
	午前0時55分	正門	151.7 μ Sv/h	-	北西	0.5
	午前1時00分	正門	150.3 μ Sv/h	-	北北西	0.5
	午前1時05分	正門	147.1 μ Sv/h	-	北北東	0.7
	午前1時20分	正門	137.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.3
	午前1時30分	正門	135.5 μ Sv/h	0.02 μ Sv/h	北北東	1.1
	午前1時40分	正門	130.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	北	1.0
	午前1時50分	正門	123.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	2.8
	午前2時00分	正門	120.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	3.4
	午前2時10分	正門	114.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	3.2
	午前2時20分	正門	111.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	3.6
	午前2時30分	正門	109.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	3.6
	午前2時40分	正門	105.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	3.4
	午前3時10分	正門	94.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	3.4
	午前3時20分	正門	92.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	4.2
	午前3時40分	正門	87.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.0
	午前4時00分	正門	81.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.1
	午前4時20分	正門	77.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.0
	午前4時40分	正門	73.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.8
	午前5時00分	正門	70.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.9
	午前5時20分	正門	67.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.7
	午前5時40分	正門	65.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.7
	午前6時00分	正門	73.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.8
	午前8時20分	正門	807.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.5
	午前8時31分	正門	8217.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.5
	午前8時40分	正門	1726.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.6
	午前8時50分	正門	2208.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.8

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午前9時00分	正門	11930.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	1.5
	午前9時15分	MP - 4付近	58.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時20分	MP - 4付近	50.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前9時35分	正門	7241.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	5.3
	午前10時15分	正門	8837.0 μ Sv/h	-	-	-
	午前11時40分	西門	253.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	-	-
	午前11時45分	西門	162.4 μ Sv/h	-	-	-
	午後0時05分	西門	2431.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.2
	午後0時15分	西門	2434.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.3
	午後0時25分	正門	1407.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	3.4
	午後0時35分	正門	1325.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.3
	午後0時45分	正門	1267.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.4
	午後0時55分	正門	1216.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.8
	午後1時00分	正門	1191.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午後1時10分	正門	1148.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午後1時20分	正門	1100.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.4
	午後1時30分	正門	1068.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後1時40分	正門	1014.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.5
	午後1時50分	正門	969.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.9
	午後2時00分	正門	928.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.6
	午後2時10分	正門	903.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.5
	午後2時20分	正門	874.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	1.4
	午後2時30分	正門	855.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.2
	午後2時40分	正門	821.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.2
	午後2時50分	正門	673.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.2
	午後3時00分	正門	649.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.2
	午後3時10分	正門	628.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後3時20分	正門	613.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.1
	午後3時30分	正門	596.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午後3時40分	正門	566.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.1
	午後3時50分	正門	544.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.3
	午後4時00分	正門	531.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後4時10分	正門	513.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.4
	午後4時20分	正門	502.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午後4時30分	正門	489.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.1
	午後4時40分	正門	473.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.3
	午後4時50分	正門	460.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.3
	午後5時00分	正門	449.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.6
	午後5時10分	正門	437.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.5
	午後5時30分	正門	423.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午後6時00分	正門	401.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.2
	午後6時30分	正門	403.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午後7時00分	正門	353.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後7時30分	正門	343.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.1
	午後8時00分	正門	347.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
	午後8時30分	正門	311.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.3
	午後9時00分	正門	298.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.4
	午後9時30分	正門	282.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.8
	午後10時00分	正門	313.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.6
	午後10時30分	正門	431.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.6
	午後11時00分	正門	4548.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.7
	午後11時10分	正門	6960.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.7
	午後11時15分	正門	2761.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.9
	午後11時20分	正門	3648.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	0.9
	午後11時25分	正門	4976.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午後11時30分	正門	8080.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	3.7
	午後11時35分	正門	6308.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	5.6
	午後11時40分	正門	6592.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	4.0
	午後11時45分	正門	6847.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	4.0
	午後11時50分	正門	6066.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	2.2
	午後11時55分	正門	7966.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.7

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
3月16日	午前0時00分	正門	4351.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	2.5
	午前0時10分	正門	3504.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.1
	午前0時20分	正門	3108.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.4
	午前0時30分	正門	2609.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前1時00分	正門	2159.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午前1時10分	正門	2021.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
	午前1時20分	正門	1937.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	3.8
	午前1時30分	正門	1805.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.1
	午前1時40分	正門	1708.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.2
	午前1時50分	正門	1628.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前2時00分	正門	1552.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.9
	午前2時10分	正門	1522.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	0.9
	午前2時20分	正門	1453.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.1
	午前2時30分	正門	1386.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前2時40分	正門	1357.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前2時50分	正門	1316.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前3時00分	正門	1267.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.0
	午前3時30分	正門	1159.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	5.0
	午前4時00分	正門	1047.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	4.2
	午前4時30分	正門	975.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	3.1
	午前5時00分	正門	918.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.9
	午前5時30分	正門	868.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.6
	午前6時00分	正門	884.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	2.0
	午前6時30分	正門	848.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.4
	午前6時40分	正門	837.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.4
	午前6時50分	正門	815.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.4
	午前7時00分	正門	808.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.4
	午前7時10分	正門	670.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.4
	午前7時20分	正門	661.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.2
	午前7時30分	正門	651.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.3
	午前7時40分	正門	644.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2
	午前7時50分	正門	636.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.2
	午前8時00分	正門	627.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.2
	午前8時10分	正門	620.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	1.3
	午前8時20分	正門	613.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.4
	午前8時30分	正門	606.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.4
	午前8時40分	正門	600.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.7
	午前8時50分	正門	593.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	2.2
	午前9時00分	正門	587.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.7
	午前9時10分	正門	582.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	2.3
	午前9時20分	正門	582.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.8
	午前9時30分	正門	582.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	1.9
	午前9時40分	正門	641.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	1.6
	午前9時50分	正門	700.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北西	1.5
	午前10時00分	正門	810.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	1.8
	午前10時10分	正門	908.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.5
	午前10時20分	正門	2399.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	1.4
	午前10時30分	正門	1361.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	2.2
	午前10時45分	正門	6400.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	4.9
	午前10時54分	正門	2300.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	-
	午前10時55分	正門	2900.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	-	-
	午前11時00分	正門	3391.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	2.0
	午前11時10分	正門	2720.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	1.9
	午前11時20分	正門	1900.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	2.3
午前11時30分	正門	5350.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	1.6	
午前11時40分	正門	2633.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.8	
午前11時50分	正門	2578.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.8	
午後0時00分	正門	4418.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	1.6	
午後0時10分	正門	3138.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	0.9	
午後0時20分	正門	3261.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	1.8	
午後0時30分	正門	10850.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東北東	1.4	

計測日	計測時間	計測場所	線	中性子線	風向	風速(m/s)
	午後0時40分	正門	8234.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	1.4
	午後0時50分	正門	2851.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	4.1
	午後1時00分	正門	2672.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	3.0
	午後1時10分	正門	2538.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	1.0